



Une action de prévention sous forme d'exercice incendie a eu lieu dernièrement au sein des locaux PROSERVIA Niort qui révèle toutes les lacunes en matière de sécurité dont souffre cette agence et peut-être même un bon nombre de nos agences à travers le territoire national :

- Absence de fonctionnement de l'alarme incendie
- Certains managers n'ont pas compris la nécessité de réaliser cet exercice et ont souhaité que la production continue
- Au moins deux personnes sont restées dans les locaux pendant l'exercice
- Pas de signalisation des points d'évacuation sur l'extérieur du site
- Des plans d'évacuation (plans papiers à chaque étage des bâtiments) ne correspondant pas à la réalité

C'est une atteinte grave à la sécurité des salariés, ce qui semble contraire à la

règlementation en vigueur.

Nous appelons les salariés, de Niort à se manifester auprès du C.H.S.C.T. (chsct@proservia.fr) ou boîte mail syndicale et, le cas échéant, à utiliser leur droit de retrait s'ils estiment que les conditions de sécurité ne sont pas suffisantes.

En ce qui concerne toutes les autres agences de Proservia, vous pouvez également nous signaler tout dysfonctionnement de la sécurité sur votre site.

Ces non-conformités aux exigences de sécurité nous amène à lancer une Alerte CHSCT pour que ces responsabilités soit assumées par tous, vis-à-vis de la réglementation en vigueur (*article L. 4121-1 du Code du travail*).

Nous demandons également que des visites sur l'ensemble des sites soient déclenchées sans délai.

Nous contacter



@cfecgproservia

<http://proservia.fieci-cfecgc.org>

cfe-cgc-proservia@proservia.fr

Si vous ne souhaitez plus recevoir nos communications, nous vous remercions de bien vouloir nous l'indiquer à notre adresse mail.